令和８年度　鴨川市天津小湊一般廃棄物最終処分場維持管理状況

鴨川市天津小湊一般廃棄物最終処分場　　令和8年9月30日

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】

種　　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
焼却灰　（ｔ）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
不燃物　（ｔ）	8.20	8.62	6.96	8.64	7.72	6.89							47.03
覆　土　（ｔ）	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00							32.00
合　　計	8.20	8.62	6.96	40.64	7.72	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.03

【残余の埋立容量の測定】

総面積　　4,600㎡
埋立面積　2,200㎡
埋立容量　10,420㎥

測　定　日	令和7年12月19日
埋　立　量	6,820㎥
残　余　量	3,600㎥　　（内、2,200㎥は覆土量）

【水質測定】

（放流水の検査　月１回）

	試料採取年月日	4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日							基準値
	採取結果取得日	4月30日	5月20日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							
1	水素イオン濃度　—	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1							5.8～8.6
2	生物化学的酸素要求量　mg/L	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5							20
3	浮遊物質量　mg/L	1.0	<1.0	4.0	1.0	3.0	<1.0							40
4	電気伝導率　mS/L	107.0	112.0	152.0	156.0	138.0	125.0							—
5	塩化物イオン濃度　mg/L	125.0	88.9	167.0	199.0	144.0	168.0							—

※放流水の水質検査及びダイオキシン測定結果は別紙１【一般廃棄物最終処分場水質分析結果及び点検結果参照】

（上流観測井の検査　月１回）

NO,	試料採取年月日	4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日							基準値
	採取結果取得日	4月30日	5月20日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							
1	電気伝導率　mS/m	35.1	31.3	36.1	32.7	26.7	25.8							—
2	塩化物イオン濃度　mg/L	22.0	27.0	39.0	39.0	28.0	25.0							—
3	水位測定　m	6.6	6.6	4.7	4.3	6.8	6.9							—
4	水素イオン濃度　—	6.5	6.7	6.6	6.7	6.8	6.5							—
5	鉛　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							0.01以下

※上流観測井の水質検査及びダイオキシン測定結果は別紙１【一般廃棄物最終処分場水質分析結果及び点検結果参照】

（下流観測井の検査　月１回）

NO,	試料採取年月日	4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日							基準値
	採取結果取得日	4月30日	5月20日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							
1	電気伝導率　mS/m	29.1	33.2	31.7	42.4	38.6	39.0							—
2	塩化物イオン濃度　mg/L	13.0	18.0	20.0	28.0	16.0	15.0							—
3	水素イオン濃度　—	7.3	7.2	7.0	7.0	7.2	7.3							—
4	鉛　mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							0.01以下

※下流観測井の水質検査及びダイオキシン測定結果は別紙１【一般廃棄物最終処分場水質分析結果及び点検結果参照】

別紙１

鴨川市天津小湊一般廃棄物最終処分場水質分析結果及び設備点検結果

鴨川市天津小湊一般廃棄物最終処分場

	（水質検査　年１回）		放流水	基準値	上流観測井	下流観測井	基準値
	試料採取年月日		5月8日		5月8日	5月8日	
	採取結果取得日		5月20日		5月20日	5月20日	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	0.003
4	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	0.1	<0.001	<0.001	0.01
5	有機燐化合物	mg/L	不検出	不検出			
6	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	0.05
7	砒素及びその化合物	mg/L	<0.001	0.05	<0.001	<0.001	0.01
8	シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
10	トリクロロエチレン	mg/L	<0.02	0.1	<0.002	<0.002	0.01
11	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	0.1	<0.0005	<0.0005	0.01
12	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	0.2	<0.002	<0.002	0.02
13	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.02	<0.0002	<0.0002	0.002
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.04	<0.0004	<0.0004	0.004
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	1	<0.002	<0.002	0.1
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004	<0.004	0.04
17	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	0.4			0.02
18	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					0.02
19	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	1
20	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.06	<0.0006	<0.0006	0.006
21	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.02	<0.0002	<0.0002	0.002
22	チウラム	mg/L	<0.0006	0.06	<0.0006	<0.0006	0.006
23	シマジン	mg/L	<0.0003	0.03	<0.0003	<0.0003	0.003
24	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.2	<0.002	<0.002	0.02
25	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.1	<0.001	<0.001	0.01
26	セレン及びその化合物	mg/L	0.002	0.1	<0.001	<0.001	0.01
27	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	0.5	<0.005	<0.005	0.05
28	ほう素及びその化合物	mg/L	0.5	10			
29	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	8			
30	アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合	mg/L	4.99	100			
31	ノルマルヘキサン抽出物質量（鉱油類含有量）	mg/L	＜1	3			
32	ノルマルヘキサン抽出物質量（動植物油脂類含有量）	mg/L	＜1	5			
33	フェノール類含有量	mg/L	<0.005	0.5			
34	銅含有量	mg/L	<0.01	1			
35	亜鉛含有量	mg/L	<0.02	1			
36	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	5			
37	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	5			
38	クロム含有量	mg/L	<0.02	0.5			
39	大腸菌群数	個/cm³	＜1	800			
40	クロロエチレン（塩化ビニルポリマー）	mg/L			<0.0002	<0.0002	0.002

←

法定検査頻度　年１回以上実施

	（ダイオキシン測定　年１回）		放流水	基準値	上流観測井	下流観測井	基準値
	試料採取年月日		6月5日		6月5日	6月5日	
	採取結果取得日		6月30日		6月30日	6月30日	
	測定結果（毒性当量）	pg-TEQ/L	0.54	10	0.19	0.019	1

法定検査頻度　年１回以上の実施

施設点検・結果及び措置の内容

設備名称	点検日	点検結果	措置月日	措置の内容
擁壁、えん提 その他設備	6月23日	異常なし	―	―
	9月16日	異常なし	―	―
			―	―
			―	―
遮水工の点検	6月23日	異常なし	―	―
	9月16日	異常なし	―	―
			―	―
			―	―
水質検査の結果	5月20日	異常なし	―	―
			―	―
			―	―
			―	―
調整池の点検	6月23日	異常なし	―	―
	9月16日	異常なし	―	―
			―	―
			―	―
浸出液処理設備点検	6月23日	異常なし	―	―
	9月16日	異常なし	―	―
			―	―
			―	―